

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 樹




平成 31 年 4 月 9 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	平成 31 年 4 月 9 日		天候	前日	晴	当日	曇のち雨
水道名	三笠市				気温	5.8	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	5.2	℃
採水地点	幌内市民センター				残留塩素	0.31	mg/L
採水者	加藤義人・吉田恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸		0.003	mg/L
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン		0.002	mg/L
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	プロモホルム		<0.001	mg/L
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド		<0.004	mg/L
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物		※	mg/L
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物		※	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物		※	mg/L
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物		※	mg/L
9 亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物		※	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物		※	mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	mg/L	38	塩化物イオン		11.6	mg/L
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		※	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物		※	mg/L
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤		※	mg/L
15 1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジオオスミン		※	mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール		※	mg/L
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤		<0.005	mg/L
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類		※	mg/L
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.8	mg/L
20 ベンゼン	※	mg/L	47	pH値		7.4	
21 塩素酸	<0.06	mg/L	48	味		異常なし	
22 クロロ酢酸	<0.002	mg/L	49	臭気		異常なし	
23 クロロホルム	0.003	mg/L	50	色度		<1	度
24 ジクロロ酢酸	0.002	mg/L	51	濁度		<0.1	度
25 ジプロモクロロメタン	<0.001	mg/L					
26 臭素酸	<0.001	mg/L					
27 総トリハロメタン	0.005	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	平成 31 年 4 月 9 日 ~ 平成 31 年 4 月 22 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野



平成 31 年 4 月 9 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	平成 31 年 4 月 9 日		天候	前日	晴	当日	曇のち雨
水道名	三笠市				気温	5.5	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	3.9	℃
採水地点	山の手市民センター				残留塩素	0.33	mg/L
採水者	加藤義人・吉田恵市 (委託先) 榊三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L	
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	0.002	mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	< 0.0003	mg/L	30	プロモホルム	< 0.001	mg/L	
4 水銀及びその化合物	< 0.00005	mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.004	mg/L	
5 セレン及びその化合物	< 0.001	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	< 0.01	mg/L	
6 鉛及びその化合物	< 0.001	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	0.020	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	< 0.001	mg/L	34	鉄及びその化合物	< 0.01	mg/L	
8 六価クロム化合物	< 0.001	mg/L	35	銅及びその化合物	0.002	mg/L	
9 亜硝酸態窒素	< 0.004	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	8.4	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物	< 0.001	mg/L	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	mg/L	38	塩化物イオン	11.5	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	< 0.08	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40.3	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	0.03	mg/L	40	蒸発残留物	54	mg/L	
14 四塩化炭素	< 0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02	mg/L	
15 1,4-ジオキササン	< 0.0005	mg/L	42	ジオオスミン	※	mg/L	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.001	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L	
17 ジクロロメタン	< 0.001	mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.005	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	< 0.001	mg/L	45	フェノール類	< 0.0005	mg/L	
19 トリクロロエチレン	< 0.001	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	
20 ベンゼン	< 0.001	mg/L	47	pH 値	7.4		
21 塩素酸	< 0.06	mg/L	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	< 0.002	mg/L	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	0.002	mg/L	50	色度	< 1	度	
24 ジクロロ酢酸	< 0.002	mg/L	51	濁度	< 0.1	度	
25 ジブromクロロメタン	< 0.001	mg/L					
26 臭素酸	< 0.001	mg/L					
27 総トリハロメタン	0.004	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	平成 31 年 4 月 9 日 ~ 平成 31 年 4 月 22 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野



平成 31 年 4 月 9 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	平成 31 年 4 月 9 日		天候	前日	晴	当日	曇のち雨
水道名	三笠市				気温	4.8	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	4.6	℃
採水地点	美園市民センター				残留塩素	0.28	mg/L
採水者	加藤義人・吉田恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L	
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	0.002	mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	プロモホルム	<0.001	mg/L	
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	<0.004	mg/L	
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L	
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L	
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L	
9 亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	mg/L	38	塩化物イオン	11.8	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L	
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L	
15 1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジオオスミン	※	mg/L	
16 シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L	
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L	
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	
20 ベンゼン	※	mg/L	47	pH 値	7.4		
21 塩素酸	<0.06	mg/L	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002	mg/L	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	0.002	mg/L	50	色度	<1	度	
24 ジクロロ酢酸	<0.002	mg/L	51	濁度	<0.1	度	
25 ジブromクロロメタン	<0.001	mg/L					
26 臭素酸	<0.001	mg/L					
27 総トリハロメタン	0.004	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	平成 31 年 4 月 9 日 ~ 平成 31 年 4 月 22 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

桂沢水道企業団

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野



平成 31 年 4 月 9 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	平成 31 年 4 月 9 日		天候	前日	晴	当日	曇のち雨
水道名	三笠市				気温	4.2	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	5.8	℃
採水地点	幾春別市民センター				残留塩素	0.22	mg/L
採水者	加藤義人・吉田恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.004	mg/L	
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	0.003	mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	プロモホルム	<0.001	mg/L	
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	<0.004	mg/L	
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L	
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L	
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L	
9 亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	mg/L	38	塩化物イオン	11.7	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L	
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L	
15 1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジオオスミン	※	mg/L	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L	
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L	
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	
20 ベンゼン	※	mg/L	47	pH 値	7.4		
21 塩素酸	<0.06	mg/L	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002	mg/L	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	0.004	mg/L	50	色度	<1	度	
24 ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	51	濁度	<0.1	度	
25 ジプロモクロロメタン	<0.001	mg/L					
26 臭素酸	<0.001	mg/L					
27 総トリハロメタン	0.007	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	平成 31 年 4 月 9 日 ~ 平成 31 年 4 月 22 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

桂沢水道企業団