水質検査成績書

三笠市長　西城　賢策　　様

桂沢水道企業団　企業長　松野　哲

令和　7 年 7 月 8 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 7 年 7 月 8 日	天候	前日　曇り　当日　晴れ
水道名	三笠市	気温	30.5 ℃
水源の名称	新桂沢ダム	水温	23.1 ℃
採水地点	幾春別市民センター	残留塩素	0.23 mg/L
採水者	吉田 恵市　（委託先）㈱三笠振興公社		

No.	項目	結果	単位	No.	項目	結果	単位
1	一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.010	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブロモホルム	＜0.001	mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.004	mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	0.013	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	5.3	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	※	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
15	1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.005	mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	mg/L
20	ベンゼン	※	mg/L	47	pH値	7.1	
21	塩素酸	＜0.06	mg/L	48	味	異常なし	
22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L	49	臭気	異常なし	
23	クロロホルム	0.018	mg/L	50	色度	＜1	度
24	ジクロロ酢酸	0.008	mg/L	51	濁度	＜0.1	度
25	ジブロモクロロメタン	＜0.001	mg/L				
26	臭素酸	＜0.001	mg/L				
27	総トリハロメタン	0.022	mg/L				

判定	1 上記検査項目については水質基準に適合する。 2．上記検査項目のうち（　　　　　　）は水質基準に適合しない。
備考	
検査期日	令和 7 年 7 月 8 日～令和 7 年 7 月 17 日
責任者	桂沢水道企業団 管理課長　宮崎俊之

桂沢水道企業団

水 質 検 査 成 績 書

三笠市長　西城　賢策　　様

桂沢水道企業団　企業長　松野　哲

令和　7 年　7 月　8 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 7 年 7 月 8 日	天候	前日　曇り　当日　晴れ		
水道名	三笠市			気温	27.7 ℃
水源の名称	新桂沢ダム			水温	18.8 ℃
採水地点	美園市民センター			残留塩素	0.28 mg/L
採水者	吉田 恵市		（委託先）　㈱三笠振興公社		

No.	項目	結果	単位	No.	項目	結果	単位
1	一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.010	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブロモホルム	＜0.001	mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.004	mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	0.014	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	5.3	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	※	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
15	1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.005	mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	mg/L
20	ベンゼン	※	mg/L	47	pH値	7.0	
21	塩素酸	＜0.06	mg/L	48	味	異常なし	
22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L	49	臭気	異常なし	
23	クロロホルム	0.013	mg/L	50	色度	＜1	度
24	ジクロロ酢酸	0.007	mg/L	51	濁度	＜0.1	度
25	ジブロモクロロメタン	＜0.001	mg/L				
26	臭素酸	＜0.001	mg/L				
27	総トリハロメタン	0.017	mg/L				

判定	1 上記検査項目については水質基準に適合する。 2．上記検査項目のうち（　　　　　　　　）は水質基準に適合しない。
備考	
検査期日	令和　7　年　7　月　8　日～令和　7　年　7　月　17　日
責任者	桂沢水道企業団 管理課長　　宮崎俊之

桂沢水道企業団

水質検査成績書

三笠市長　西城　賢策　　様

桂沢水道企業団　企業長　松野　哲

令和 7 年 7 月 8 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 7 年 7 月 8 日	天候	前日 曇り 当日 晴れ		
水道名	三笠市	気温	30.6 ℃		
水源の名称	新桂沢ダム	水温	21.2 ℃		
採水地点	山の手市民センター	残留塩素	0.36 mg/L		
採水者	吉田 恵市　（委託先）㈱三笠振興公社				

1	一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.007	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	0.003	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブロモホルム	＜0.001	mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.004	mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	0.014	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	5.2	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	※	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
15	1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.005	mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	mg/L
20	ベンゼン	※	mg/L	47	pH値	7.0	
21	塩素酸	＜0.06	mg/L	48	味	異常なし	
22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L	49	臭気	異常なし	
23	クロロホルム	0.010	mg/L	50	色度	＜1	度
24	ジクロロ酢酸	0.006	mg/L	51	濁度	＜0.1	度
25	ジブロモクロロメタン	＜0.001	mg/L				
26	臭素酸	＜0.001	mg/L				
27	総トリハロメタン	0.013	mg/L				

判定	1 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち（　　　　　　　　）は水質基準に適合しない。
備考	
検査期日	令和 7 年 7 月 8 日 ～ 令和 7 年 7 月 17 日
責任者	桂沢水道企業団 管理課長　宮崎俊之

桂沢水道企業団

水 質 検 査 成 績 書

三笠市長　西城　賢策　　様

桂沢水道企業団　企業長　松野　哲

令和　7 年　7 月　8 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 7 年 7 月 8 日	天候	前日　曇り　当日　晴れ
水道名	三笠市	気温	32.6 ℃
水源の名称	新桂沢ダム	水温	19.5 ℃
採水地点	幌内市民センター	残留塩素	0.22 mg/L
採水者	吉田 恵市　　(委託先)　㈱三笠振興公社		

1	一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.012	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	0.005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブロモホルム	＜0.001	mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.004	mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	0.016	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	5.3	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	※	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
15	1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.005	mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L
20	ベンゼン	※	mg/L	47	pH値	7.1	
21	塩素酸	＜0.06	mg/L	48	味	異常なし	
22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L	49	臭気	異常なし	
23	クロロホルム	0.020	mg/L	50	色度	＜1	度
24	ジクロロ酢酸	0.009	mg/L	51	濁度	＜0.1	度
25	ジブロモクロロメタン	＜0.001	mg/L				
26	臭素酸	＜0.001	mg/L				
27	総トリハロメタン	0.025	mg/L				

判定	1 上記検査項目については水質基準に適合する。 2．上記検査項目のうち（　　　　　　　　）は水質基準に適合しない。
備考	
検査期日	令和　7　年　7　月　8　日 ～ 令和　7　年　7　月　17　日
責任者	桂沢水道企業団 管理課長　　宮崎俊之

桂沢水道企業団