水 質 検 査 成 績 書

三笠市長　西城　賢策　　様

桂沢水道企業団　企業長　松野　哲

令和　8　年　5　月　12　日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和　8　年　5　月　12　日	天候	前日　晴れ　当日　晴れ
水道名	新桂沢ダム	気温	21.6　℃
水源の名称	三笠市	水温	13.5　℃
採水地点	幾春別市民センター	残留塩素	0.18　mg/L
採水者	畑澤 雄仁　　(委託先)　㈱三笠振興公社		

1	一般細菌	0	個/mL	28	総トリハロメタン	※	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	※	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	※	mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ブロモホルム	※	mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	ホルムアルデヒド	※	mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	鉄及びその化合物	※	mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	銅及びその化合物	※	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	マンガン及びその化合物	※	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	塩化物イオン	7.2	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	※	mg/L
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	蒸発残留物	※	mg/L
15	1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	※	mg/L	43	ジェオスミン	※	mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	非イオン界面活性剤	※	mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	フェノール類	※	mg/L
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	※	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L
21	ベンゼン	※	mg/L	48	pH値	7.2	
22	塩素酸	※	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	※	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	※	mg/L	51	色度	＜1	度
25	ジクロロ酢酸	※	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	※	mg/L				
27	臭素酸	※	mg/L				

判定	①上記検査項目については水質基準に適合する。 2.上記検査項目のうち（　　）は水質基準に適合しない。
備考	
検査期日	令和　8　年　5　月　12　日～令和　8　年　5　月　18　日
責任者	桂沢水道企業団 管理課長　　宮崎 俊之

桂沢水道企業団

水 質 検 査 成 績 書

三笠市長　西城　賢策　　様

桂沢水道企業団　企業長　松野　哲

令和　8　年　5　月　12　日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和　8　年　5　月　12　日	天候	前日　晴れ	当日　晴れ
水道名	新桂沢ダム	気温	21.2	℃
水源の名称	三笠市	水温	11.6	℃
採水地点	美園市民センター	残留塩素	0.22	mg/L
採水者	畑澤 雄仁　　（委託先）　㈱三笠振興公社			

1	一般細菌	0	個/mL	28	総トリハロメタン	※	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	※	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	※	mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ブロモホルム	※	mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	ホルムアルデヒド	※	mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	鉄及びその化合物	※	mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	銅及びその化合物	※	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	マンガン及びその化合物	※	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	塩化物イオン	7.0	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	※	mg/L
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	蒸発残留物	※	mg/L
15	1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	ジェオスミン	※	mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	非イオン界面活性剤	※	mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	フェノール類	※	mg/L
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	※	mg/L	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	mg/L
21	ベンゼン	※	mg/L	48	pH値	7.2	
22	塩素酸	※	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	※	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	※	mg/L	51	色度	＜1	度
25	ジクロロ酢酸	※	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	※	mg/L				
27	臭素酸	※	mg/L				

判定	①上記検査項目については水質基準に適合する。 2.上記検査項目のうち（　　）は水質基準に適合しない。
備考	
検査期日	令和　8　年　5　月　12　日～令和　8　年　5　月　18　日
責任者	桂沢水道企業団 管理課長　　宮崎 俊之

桂沢水道企業団

水 質 検 査 成 績 書

三笠市長　西城　賢策　　様

桂沢水道企業団　企業長　松野　哲

令和　8　年　5　月　12　日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和　8　年　5　月　12　日	天候	前日　晴れ	当日　晴れ
水道名	新桂沢ダム	気温	23.2	℃
水源の名称	三笠市	水温	11.3	℃
採水地点	山の手市民センター	残留塩素	0.25	mg/L
採水者	畑澤 雄仁　　（委託先）　㈱三笠振興公社			

1	一般細菌	0	個/mL	28	総トリハロメタン	※	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	※	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	※	mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ブロモホルム	※	mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	ホルムアルデヒド	※	mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	鉄及びその化合物	※	mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	銅及びその化合物	※	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	マンガン及びその化合物	※	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	塩化物イオン	7.0	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	※	mg/L
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	蒸発残留物	※	mg/L
15	1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	ジェオスミン	※	mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	非イオン界面活性剤	※	mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	フェノール類	※	mg/L
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	※	mg/L	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	mg/L
21	ベンゼン	※	mg/L	48	pH値	7.2	
22	塩素酸	※	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	※	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	※	mg/L	51	色度	＜1	度
25	ジクロロ酢酸	※	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	※	mg/L				
27	臭素酸	※	mg/L				

判定	①上記検査項目については水質基準に適合する。 2.上記検査項目のうち（　　）は水質基準に適合しない。
備考	
検査期日	令和　8　年　5　月　12　日～令和　8　年　5　月　18　日
責任者	桂沢水道企業団 管理課長　　宮崎 俊之

桂沢水道企業団

水 質 検 査 成 績 書

三笠市長　西城　賢策　　様

桂沢水道企業団　企業長　松野　哲

令和　8　年　5　月　12　日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 8 年 5 月 12 日	天候	前日　晴れ　当日　晴れ
水道名	新桂沢ダム	気温	23.9 ℃
水源の名称	三笠市	水温	11.4 ℃
採水地点	幌内市民センター	残留塩素	0.17 mg/L
採水者	畑澤 雄仁　（委託先）　㈱三笠振興公社		

1	一般細菌	0	個/mL	28	総トリハロメタン	※	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	※	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	※	mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ブロモホルム	※	mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	ホルムアルデヒド	※	mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	鉄及びその化合物	※	mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	銅及びその化合物	※	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	マンガン及びその化合物	※	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	塩化物イオン	7.2	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	※	mg/L
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	蒸発残留物	※	mg/L
15	1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	ジェオスミン	※	mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	非イオン界面活性剤	※	mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	フェノール類	※	mg/L
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	※	mg/L	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	mg/L
21	ベンゼン	※	mg/L	48	pH値	7.2	
22	塩素酸	※	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	※	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	※	mg/L	51	色度	＜1	度
25	ジクロロ酢酸	※	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	※	mg/L				
27	臭素酸	※	mg/L				

判定	①上記検査項目については水質基準に適合する。 2.上記検査項目のうち（　　）は水質基準に適合しない。
備考	
検査期日	令和　8　年　5　月　12　日～令和　8　年　5　月　18　日
責任者	桂沢水道企業団 管理課長　　宮崎 俊之

桂沢水道企業団