水質検査成績書

第　26-02358　号

依頼者　三笠市西桂沢４０８番地１
桂沢水道企業団　企業長　松　野　　哲　様

2026年　06月　02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	上水道			
採水年月日	2026年06月02日	時間	11時00分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施設名	幾春別配水池								
水源名称	※								
採水地点	幾春別市民センター								
採水者	吉　田　恵　市		所属	三笠市建設部水道課工事係					
気　温	27.6　℃	水　温	17.9　℃	残留塩素	0.14　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　06月　02日 ～ 2026年　06月　10日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　10日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02359　号

依頼者　三笠市西桂沢４０８番地１
桂沢水道企業団　企業長　松　野　　哲　様

2026年　06月　02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	上水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	10時15分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	唐松配水池						
水源名称	※						
採水地点	美園市民センター						
採水者	吉　田　恵　市	所属	三笠市建設部水道課工事係				
気温	26.7　℃	水温	14.5　℃	残留塩素	0.22　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和8年1月28日)
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　06月　02日 ～ 2026年　06月　10日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　10日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02360　号

依頼者　三笠市西桂沢４０８番地１
桂沢水道企業団　企業長　松　野　　哲　様

2026年　06月　02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	上水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	8時45分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	三笠配水池						
水源名称	※						
採水地点	山の手市民センター						
採水者	吉　田　恵　市	所属	三笠市建設部水道課工事係				
気温	28.7　℃	水温	15.3　℃	残留塩素	0.19　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和8年1月28日)
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　06月　02日 ～ 2026年　06月　10日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　10日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02361　号

依頼者　三笠市西桂沢４０８番地１
桂沢水道企業団　企業長　松　野　　哲　様

2026年　06月　02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	上水道			
採水年月日	2026年06月02日	時間	9時30分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施設名	幌内配水池								
水源名称	※								
採水地点	幌内市民センター								
採水者	吉　田　恵　市			所属	三笠市建設部水道課工事係				
気　温	29.0　℃	水　温	14.8　℃		残留塩素	0.14　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正　令和8年1月28日)
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　06月　02日 ～ 2026年　06月　10日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　10日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。